


COMMUNE DE
QUET EN
BEAUMONT



SCHEMA DIRECTEUR D'EAU POTABLE

VUE EN PLAN
AU 1/5.000



Nota:
Bureau d'Etudes Techniques - Centr'Alp - Parc du Pommarin
137 rue Mayoissard - 38430 MOIRANS
Tél : 04.76.35.39.58 - Fax: 04.76.35.67.14
Email: alpetudes@alpetudes.fr

Rayon d'action de poteau incendie: 150m

-  Poteau conforme
Débit à 1 bar $\geq 60\text{m}^3/\text{h}$
-  Poteau non conforme
 $30\text{m}^3/\text{h} \leq \text{Débit à 1bar} < 60\text{m}^3/\text{h}$

- Débit à 1bar <30m³/h
- ou
- poteau inutilisable

-  Poteau non testé
-  Poteau incendié à implanter

Proposition d'aménagement

- B1** Lettre repère pour renouvellement de réseau

