# SCHEMA DIRECTEUR D'ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES

## COMMUNE DE PUGET SUR ARGENS

## PLAN DU RESEAU - Etat des lieux - planche 1

ALIZÉ ENVIRONNEMENT

| | |
|---|---|
| NOM DU FICHIER : | Puget_Réseau_EP |
| DATE : | 09 / 2018 |
| VERSION : | Version N°4 |
| NOM DE L'ETUDE : | SCHEMA DIRECTEUR |
| ECHELLE : | 1:2 500 |

### Légende

- Point Haut / Point Bas
- Section
- Ouvrage
- Sens de l'écoulement superficiel
- Bassin Versant

Objets ponctuels

- Regard de visite rond
- Regard de visite carré
- Regard de visite rond + Grille
- Regard de visite carré + Grille
- Grille secondaire ronde
- Grille secondaire carrée
- Avaloir
- Grille + Avaloir
- Avaloir avec plaque de recouvrement
- Grille avaloir avec plaque de recouvrement
- Caniveau grille
- Exutoire
- Défaut sur le réseau
- Réseau vers / depuis réseau privé ou inconnu
- Caniveau

Réseau enterré

- Tracé identifié
- Tracé supposé
- Passage en terrain privé

Réseau superficiel

- Fossé en terre
- Fossé bétonné
- Reseau_Hydrographique

BASSIN VERSANT DU GABRON

BASSIN VERSANT DU REAL

BASSIN VERSANT DE LA VERNEDE

BASSIN VERSANT DE LA MAYRE

BASSIN VERSANT DU BEAL GARONNE VERNEDE

LE GABRE

BASTIANE

LE GARBON

LA COSTE

CASEMATTE

LES ROUGUEILLES

LES AUBREDES

LES HAUTES VERNEDES

LES BASSES VERNEDES

CHEMIN DU LOUP

CAMP DE VIDAL

LAGOURIN

LE REAL

RONFLEUX

LE VILLAGE

LES HOIRS

REYNARD

FLANDINE

LA CATTE

LE DEVINS

SIMIAN

LA MAYRE

LE JAS NEUF

LES ARBRES

Fossé en bord d'autoroute

# SCHEMA DIRECTEUR D'ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES

## COMMUNE DE PUGET SUR ARGENS

## PLAN DU RESEAU - Etat des lieux - planche 2

ALIZÉ ENVIRONNEMENT

| | |
|---|---|
| NOM DU FICHIER : | Puget_Réseau_EP |
| DATE : | 09 / 2018 |
| VERSION : | Version N°4 |
| NOM DE L'ETUDE : | SCHEMA DIRECTEUR |
| ECHELLE : | 1:2 500 |

### Légende

- Point Haut / Point Bas
- Section
- Ouvrage
- Sens de l'écoulement superficiel
- Bassin Versant

Objets ponctuels

- Regard de visite rond
- Regard de visite carré
- Regard de visite rond + Grille
- Regard de visite carré + Grille
- Grille secondaire ronde
- Grille secondaire carrée
- Avaloir
- Grille + Avaloir
- Avaloir avec plaque de recouvrement
- Grille avaloir avec plaque de recouvrement
- Caniveau grille
- Exutoire
- Défaut sur le réseau
- Réseau vers / depuis réseau privé ou inconnu
- Caniveau

Réseau enterré

- Tracé identifié
- Tracé supposé
- Passage en terrain privé

Réseau superficiel

- Fossé en terre
- Fossé bétonné
- Reseau_Hydrographique

BASSIN VERSANT DE LA VERNEDE

BASSIN VERSANT DU BEAL GARONNE VERNEDE

BASSIN VERSANT DE LA MAYRE

Fossé en bord d'autoroute

Bassin ancien dépôt pétrolier

Bassin Zone de La Tuilière

LES HAUTES VERNEDES

LES AUBREDES

LES BOIS GUILLES

LE POSTE

LE VILLAGE

LA MAYRE

SIMIAN

LES BARESTES

LE JAS NEUF

LES PLAINES

L'HOSPITALIER

LES SALLES

LA TUILIERE

ESCARAVATIER

MAL BOUSQUET

LES BASSES VERNEDES

petites dimensions

3m x 1m x 1m

# SCHEMA DIRECTEUR D'ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES

## COMMUNE DE PUGET SUR ARGENS

## PLAN DU RESEAU - Etat des lieux - planche 3

ALIZÉ ENVIRONNEMENT

| | |
|---|---|
| NOM DU FICHIER : | Puget_Réseau_EP |
| DATE : | 09 / 2018 |
| VERSION : | Version N°4 |
| NOM DE L'ETUDE : | SCHEMA DIRECTEUR |
| ECHELLE : | 1:2 500 |

### Légende

- Point Haut / Point Bas
- Section
- Ouvrage
- Sens de l'écoulement superficiel
- Bassin Versant

Objets ponctuels

- Regard de visite rond
- Regard de visite carré
- Regard de visite rond + Grille
- Regard de visite carré + Grille
- Grille secondaire ronde
- Grille secondaire carrée
- Avaloir
- Grille + Avaloir
- Avaloir avec plaque de recouvrement
- Grille avaloir avec plaque de recouvrement
- Caniveau grille
- Exutoire
- Défaut sur le réseau
- Réseau vers / depuis réseau privé ou inconnu
- Caniveau

Réseau enterré

- Tracé identifié
- Tracé supposé
- Passage en terrain privé

Réseau superficiel

- Fossé en terre
- Fossé bétonné
- Reseau_Hydrographique

BASSIN VERSANT DU CANAVERE

BASSIN VERSANT DU GABRON

BASSIN VERSANT DU BEALON

BASSIN VERSANT DU BEAL GARONNE VERNEDE

CANAVERE

GAUDRADE

AIRE - BELLE

FLANDINE

LE GABRON

LA COSTE

REYNARD

LE TILLAGE

LES HOIRS

LA CAITE

LE DEVINS

CARREOU

L'OSCLE

LE MOULIN

LES CONDAMINES

# ANNEXES A L'ETAT DES LIEUX

1 Plans des sous bassins versants

2 Fiches de détails du réseau pluvial

3 Planches photographiques de défauts / points particuliers

4 Caractéristiques des sous bassins versants

5 Plan des réseaux pluviaux

# SCHEMA DIRECTEUR D'ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVIALES

## COMMUNE DE PUGET SUR ARGENS

## PLAN DES SOUS-BASSINS VERSANTS HYDROGRAPHIQUES

PUGET SUR ARGENS
PLUS QU'UN VILLAGE MIEUX QU'UNE VILLE

| | |
|---|---|
| NOM DU FICHIER : | Puget_Réseau_EP |
| DATE : | 09 / 2018 |
| VERSION : | Version N°1 |
| NOM DE L'ETUDE : | SCHEMA DIRECTEUR |
| ECHELLE : | 1:8 000 |

Légende

Sous-bassin versant hydrographique

Cours d'eau

ALIZÉ ENVIRONNEMENT

**CALCULS DES COEFFICIENTS DE RUISSELLEMENT**
**BASSIN VERSANT DE LA MAYRE**

**COMMUNE DE PUGET-SUR-ARGENS**

| Occupation du sol | | Coefficient de ruissellement | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
| **Sources** | | **1** | **2** | **1** |
| Zones industrielles et commerciales | | 0.7 | 0.75 | 0.8 |
| Toitures | | 0.9 | 0.95 | 1 |
| Pavages, chaussée revêtue, piste | | 0.85 | 0.9 | 0.95 |
| Sols perméables avec végétation | Pente | | | |
| | <2% | 0.05 | 0.15 | 0.25 |
| | 2%<I<7% | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
| | >7% | 0.15 | 0.25 | 0.4 |
| Sols imperméables avec végétation | Pente | | | |
| | <2% | 0.13 | 0.25 | 0.35 |
| | 2%<I<7% | 0.18 | 0.3 | 0.45 |
| | >7% | 0.25 | 0.4 | 0.55 |
| Forêts | | 0.1 | 0.15 | 0.25 |
| Résidentiel | Lotissements | 0.4 | 0.45 | 0.55 |
| | Collectifs | 0.65 | 0.7 | 0.75 |
| | Habitat dispersé | 0.35 | 0.4 | 0.5 |

*Q1 - Q2 : Pluie annuelle et biennale*
*Q5 - Q50 : Pluie de retour supérieure à 2 ans et inférieure à 100 ans*
*Q100 – Qexcep : Pluie centennale à exceptionnelle (sols saturés en eau)*
*1 : Mission Inter-Services de l'Eau et de la Nature du département du Var de janvier 2014*
*2 : Extrapolation ALIZE Environnement*

ALIZÉ ENVIRONNEMENT

**BASSIN VERSANT DU REAL**

**BASSIN VERSANT RE7** **COMMUNE DE PUGET-SUR-ARGENS**

| Coefficients de ruissellement | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|
| | 0.125 | 0.22 | 0.32 |

*Détails des calculs des coefficients de ruissellement*

| 1er type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation (par rapport à la surface totale) | 90% | | | |
| Occupation du sol | Sols perméables avec végétation | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | 2%<I<7% | | | |

| 2eme type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation | 10% | | | |
| Occupation du sol | Habitat dispersé | 0.35 | 0.4 | 0.5 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | | | | |

**BASSIN VERSANT RE8** **COMMUNE DE PUGET-SUR-ARGENS**

| Coefficients de ruissellement | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|
| | 0.23 | 0.3 | 0.4 |

*Détails des calculs des coefficients de ruissellement*

| 1er type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation (par rapport à la surface totale) | 60% | | | |
| Occupation du sol | Habitat dispersé | 0.35 | 0.4 | 0.5 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | | | | |

| 2eme type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation | 40% | | | |
| Occupation du sol | Sols perméables avec végétation | 0.05 | 0.15 | 0.25 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | <2% | | | |

**BASSIN VERSANT RE9** **COMMUNE DE PUGET-SUR-ARGENS**

| Coefficients de ruissellement | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|
| | 0.125 | 0.22 | 0.32 |

*Détails des calculs des coefficients de ruissellement*

| 1er type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation (par rapport à la surface totale) | 90% | | | |
| Occupation du sol | Sols perméables avec végétation | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | 2%<I<7% | | | |

| 2eme type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation | 10% | | | |
| Occupation du sol | Habitat dispersé | 0.35 | 0.4 | 0.5 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | | | | |

**BASSIN VERSANT DU RONFLON**

**BASSIN VERSANT RO2** **COMMUNE DE PUGET-SUR-ARGENS**

| Coefficients de ruissellement | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|
| | 0.1125 | 0.21 | 0.31 |

*Détails des calculs des coefficients de ruissellement*

| 1er type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation (par rapport à la surface totale) | 95% | | | |
| Occupation du sol | Sols perméables avec végétation | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | 2%<I<7% | | | |

| 2eme type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation | 5% | | | |
| Occupation du sol | Habitat dispersé | 0.35 | 0.4 | 0.5 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | | | | |

**BASSIN VERSANT RO3** **COMMUNE DE PUGET-SUR-ARGENS**

| Coefficients de ruissellement | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|
| | 0.175 | 0.27 | 0.365 |

*Détails des calculs des coefficients de ruissellement*

| 1er type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation (par rapport à la surface totale) | 90% | | | |
| Occupation du sol | Sols perméables avec végétation | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | 2%<I<7% | | | |

| 2eme type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation | 10% | | | |
| Occupation du sol | Pavages, chaussée revêtue, piste | 0.85 | 0.9 | 0.95 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | | | | |

**BASSIN VERSANT RO7** **COMMUNE DE PUGET-SUR-ARGENS**

| Coefficients de ruissellement | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|
| | 0.15 | 0.24 | 0.34 |

*Détails des calculs des coefficients de ruissellement*

| 1er type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation (par rapport à la surface totale) | 80% | | | |
| Occupation du sol | Sols perméables avec végétation | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | 2%<I<7% | | | |

| 2eme type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation | 20% | | | |
| Occupation du sol | Habitat dispersé | 0.35 | 0.4 | 0.5 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | | | | |

**BASSIN VERSANT RO9** **COMMUNE DE PUGET-SUR-ARGENS**

| Coefficients de ruissellement | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|
| | 0.25 | 0.32 | 0.42 |

*Détails des calculs des coefficients de ruissellement*

| 1er type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation (par rapport à la surface totale) | 60% | | | |
| Occupation du sol | Habitat dispersé | 0.35 | 0.4 | 0.5 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | | | | |

| 2eme type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation | 40% | | | |
| Occupation du sol | Sols perméables avec végétation | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | 2%<I<7% | | | |

**BASSIN VERSANT DE LA VERNEDE**

**BASSIN VERSANT V6** **COMMUNE DE PUGET-SUR-ARGENS**

| Coefficients de ruissellement | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|
| | 0.385 | 0.4575 | 0.5375 |

*Détails des calculs des coefficients de ruissellement*

| 1er type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation (par rapport à la surface totale) | 45% | | | |
| Occupation du sol | Sols perméables avec végétation | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | 2%<I<7% | | | |

| 2eme type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation | 40% | | | |
| Occupation du sol | Zones industrielles et commerciales | 0.7 | 0.75 | 0.8 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | | | | |

| 3eme type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation | 15% | | | |
| Occupation du sol | Lotissements | 0.4 | 0.45 | 0.55 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | | | | |

**BASSIN VERSANT V9** **COMMUNE DE PUGET-SUR-ARGENS**

| Coefficients de ruissellement | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|
| | 0.31 | 0.375 | 0.475 |

*Détails des calculs des coefficients de ruissellement*

| 1er type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation (par rapport à la surface totale) | 70% | | | |
| Occupation du sol | Lotissements | 0.4 | 0.45 | 0.55 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | | | | |

| 2eme type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation | 30% | | | |
| Occupation du sol | Sols perméables avec végétation | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | 2%<I<7% | | | |

**BASSIN VERSANT V14** **COMMUNE DE PUGET-SUR-ARGENS**

ALIZÉ ENVIRONNEMENT

| Coefficients de ruissellement | **Q1 - Q2** | **Q5 - Q50** | **Q100 – Qexcep** |
|---|---|---|---|
| | 0.275 | 0.35 | 0.475 |

*Détails des calculs des coefficients de ruissellement*

| 1er type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation (par rapport à la surface totale) | 50% | | | |
| Occupation du sol | Lotissements | 0.4 | 0.45 | 0.55 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | | | | |

| 2eme type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation | 50% | | | |
| Occupation du sol | Sols perméables avec végétation | 0.15 | 0.25 | 0.4 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | >7% | | | |

**BASSIN VERSANT V19** **COMMUNE DE PUGET-SUR-ARGENS**

| Coefficients de ruissellement | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|
| | 0.34 | 0.4 | 0.5 |

*Détails des calculs des coefficients de ruissellement*

| 1er type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation (par rapport à la surface totale) | 80% | | | |
| Occupation du sol | Lotissements | 0.4 | 0.45 | 0.55 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | | | | |

| 2eme type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation | 20% | | | |
| Occupation du sol | Sols perméables avec végétation | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | 2%<I<7% | | | |

**BASSIN VERSANT V23** **COMMUNE DE PUGET-SUR-ARGENS**

| Coefficients de ruissellement | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|
| | 0.34 | 0.4 | 0.5 |

*Détails des calculs des coefficients de ruissellement*

| 1er type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation (par rapport à la surface totale) | 80% | | | |
| Occupation du sol | Lotissements | 0.4 | 0.45 | 0.55 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | | | | |

| 2eme type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation | 20% | | | |
| Occupation du sol | Sols perméables avec végétation | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | 2%<I<7% | | | |

**BASSIN VERSANT V27** **COMMUNE DE PUGET-SUR-ARGENS**

| Coefficients de ruissellement | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|
| | 0.34 | 0.4 | 0.5 |

*Détails des calculs des coefficients de ruissellement*

| 1er type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation (par rapport à la surface totale) | 80% | | | |
| Occupation du sol | Lotissements | 0.4 | 0.45 | 0.55 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | | | | |

| 2eme type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation | 20% | | | |
| Occupation du sol | Sols perméables avec végétation | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | 2%<I<7% | | | |

**BASSIN VERSANT V28** **COMMUNE DE PUGET-SUR-ARGENS**

| Coefficients de ruissellement | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|
| | 0.22 | 0.3 | 0.4 |

*Détails des calculs des coefficients de ruissellement*

| 1er type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation (par rapport à la surface totale) | 40% | | | |
| Occupation du sol | Lotissements | 0.4 | 0.45 | 0.55 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | | | | |

| 2eme type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation | 60% | | | |
| Occupation du sol | Sols perméables avec végétation | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | 2%<I<7% | | | |

**BASSIN VERSANT DU CANAVERE**

**BASSIN VERSANT C1** **COMMUNE DE PUGET-SUR-ARGENS**

| Coefficients de ruissellement | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|
| | 0.195 | 0.28 | 0.375 |

*Détails des calculs des coefficients de ruissellement*

| 1er type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation (par rapport à la surface totale) | 70% | | | |
| Occupation du sol | Sols perméables avec végétation | 0.05 | 0.15 | 0.25 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | <2% | | | |

| 2eme type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation | 20% | | | |
| Occupation du sol | Habitat dispersé | 0.35 | 0.4 | 0.5 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | | | | |

| 3eme type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation | 10% | | | |
| Occupation du sol | Toitures | 0.9 | 0.95 | 1 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | | | | |

**BASSIN VERSANT C2** **COMMUNE DE PUGET-SUR-ARGENS**

| Coefficients de ruissellement | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|
| | 0.225 | 0.3 | 0.4 |

*Détails des calculs des coefficients de ruissellement*

| 1er type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation (par rapport à la surface totale) | 50% | | | |
| Occupation du sol | Sols perméables avec végétation | 0.05 | 0.15 | 0.25 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | <2% | | | |

| 2eme type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation | 50% | | | |
| Occupation du sol | Lotissements | 0.4 | 0.45 | 0.55 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | | | | |

**BASSIN VERSANT C5** **COMMUNE DE PUGET-SUR-ARGENS**

| Coefficients de ruissellement | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|
| | 0.26 | 0.33 | 0.43 |

*Détails des calculs des coefficients de ruissellement*

| 1er type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation (par rapport à la surface totale) | 60% | | | |
| Occupation du sol | Lotissements | 0.4 | 0.45 | 0.55 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | | | | |

| 2eme type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation | 40% | | | |
| Occupation du sol | Sols perméables avec végétation | 0.05 | 0.15 | 0.25 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | <2% | | | |

**BASSIN VERSANT C6** **COMMUNE DE PUGET-SUR-ARGENS**

| Coefficients de ruissellement | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|
| | 0.15 | 0.24 | 0.34 |

*Détails des calculs des coefficients de ruissellement*

| 1er type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation (par rapport à la surface totale) | 80% | | | |
| Occupation du sol | Sols perméables avec végétation | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | 2%<I<7% | | | |

| 2eme type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation | 20% | | | |
| Occupation du sol | Habitat dispersé | 0.35 | 0.4 | 0.5 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | | | | |

**BASSIN VERSANT C7** **COMMUNE DE PUGET-SUR-ARGENS**

| Coefficients de ruissellement | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|
| | 0.295 | 0.3625 | 0.4625 |

*Détails des calculs des coefficients de ruissellement*

| 1er type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation (par rapport à la surface totale) | 65% | | | |
| Occupation du sol | Lotissements | 0.4 | 0.45 | 0.55 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | | | | |

| 2eme type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation | 35% | | | |
| Occupation du sol | Sols perméables avec végétation | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | 2%<I<7% | | | |

**BASSIN VERSANT C8** **COMMUNE DE PUGET-SUR-ARGENS**

| Coefficients de ruissellement | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|
| | 0.15 | 0.24 | 0.34 |

*Détails des calculs des coefficients de ruissellement*

| 1er type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation (par rapport à la surface totale) | 80% | | | |
| Occupation du sol | Sols perméables avec végétation | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | 2%<I<7% | | | |

| 2eme type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation | 20% | | | |
| Occupation du sol | Habitat dispersé | 0.35 | 0.4 | 0.5 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | | | | |

**BASSIN VERSANT DU GABRON**

**BASSIN VERSANT G4** **COMMUNE DE PUGET-SUR-ARGENS**

| Coefficients de ruissellement | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|
| | 0.25 | 0.325 | 0.425 |

*Détails des calculs des coefficients de ruissellement*

| 1er type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation (par rapport à la surface totale) | 50% | | | |
| Occupation du sol | Sols perméables avec végétation | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | 2%<I<7% | | | |

| 2eme type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation | 50% | | | |
| Occupation du sol | Lotissements | 0.4 | 0.45 | 0.55 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | | | | |

**BASSIN VERSANT G8** **COMMUNE DE PUGET-SUR-ARGENS**

| Coefficients de ruissellement | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|
| | 0.31 | 0.375 | 0.475 |

*Détails des calculs des coefficients de ruissellement*

| 1er type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation (par rapport à la surface totale) | 30% | | | |
| Occupation du sol | Sols perméables avec végétation | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | 2%<I<7% | | | |

| 2eme type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation | 70% | | | |
| Occupation du sol | Lotissements | 0.4 | 0.45 | 0.55 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | | | | |

**BASSIN VERSANT G14** **COMMUNE DE PUGET-SUR-ARGENS**

| Coefficients de ruissellement | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|
| | 0.31 | 0.375 | 0.475 |

*Détails des calculs des coefficients de ruissellement*

| 1er type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation (par rapport à la surface totale) | 30% | | | |
| Occupation du sol | Sols perméables avec végétation | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | 2%<I<7% | | | |

| 2eme type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation | 70% | | | |
| Occupation du sol | Lotissements | 0.4 | 0.45 | 0.55 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | | | | |

**BASSIN VERSANT G35** **COMMUNE DE PUGET-SUR-ARGENS**

| Coefficients de ruissellement | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|
| | 0.79 | 0.84 | 0.89 |

*Détails des calculs des coefficients de ruissellement*

| 1er type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation (par rapport à la surface totale) | 70% | | | |
| Occupation du sol | Pavages, chaussée revêtue, piste | 0.85 | 0.9 | 0.95 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | | | | |

| 2eme type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation | 30% | | | |
| Occupation du sol | Collectifs | 0.65 | 0.7 | 0.75 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | | | | |

**BASSIN VERSANT G36** **COMMUNE DE PUGET-SUR-ARGENS**

ALIZÉ ENVIRONNEMENT

| Coefficients de ruissellement | **Q1 - Q2** | **Q5 - Q50** | **Q100 – Qexcep** |
|---|---|---|---|
| | 0.525 | 0.575 | 0.65 |

*Détails des calculs des coefficients de ruissellement*

| 1er type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation (par rapport à la surface totale) | 50% | | | |
| Occupation du sol | Lotissements | 0.4 | 0.45 | 0.55 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | | | | |

| 2eme type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation | 50% | | | |
| Occupation du sol | Collectifs | 0.65 | 0.7 | 0.75 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | | | | |

**BASSIN VERSANT G40** **COMMUNE DE PUGET-SUR-ARGENS**

| Coefficients de ruissellement | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|
| | 0.475 | 0.55 | 0.625 |

*Détails des calculs des coefficients de ruissellement*

| 1er type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation (par rapport à la surface totale) | 50% | | | |
| Occupation du sol | Pavages, chaussée revêtue, piste | 0.85 | 0.9 | 0.95 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | | | | |

| 2eme type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation | 50% | | | |
| Occupation du sol | Terrain de sport | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | | | | |

**BASSIN VERSANT G42** **COMMUNE DE PUGET-SUR-ARGENS**

| Coefficients de ruissellement | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|
| | 0.17 | 0.25 | 0.35 |

*Détails des calculs des coefficients de ruissellement*

| 1er type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation (par rapport à la surface totale) | 60% | | | |
| Occupation du sol | Sols perméables avec végétation | 0.05 | 0.15 | 0.25 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | <2% | | | |

| 2eme type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation | 40% | | | |
| Occupation du sol | Habitat dispersé | 0.35 | 0.4 | 0.5 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | | | | |

**BASSIN VERSANT G48** **COMMUNE DE PUGET-SUR-ARGENS**

| Coefficients de ruissellement | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|
| | 0.125 | 0.22 | 0.32 |

*Détails des calculs des coefficients de ruissellement*

| 1er type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation (par rapport à la surface totale) | 90% | | | |
| Occupation du sol | Sols perméables avec végétation | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | 2%<I<7% | | | |

| 2eme type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation | 10% | | | |
| Occupation du sol | Habitat dispersé | 0.35 | 0.4 | 0.5 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | | | | |

**BASSIN VERSANT G49** **COMMUNE DE PUGET-SUR-ARGENS**

ALIZÉ ENVIRONNEMENT

| Coefficients de ruissellement | **Q1 - Q2** | **Q5 - Q50** | **Q100 – Qexcep** |
|---|---|---|---|
| | 0.155 | 0.24 | 0.34 |

*Détails des calculs des coefficients de ruissellement*

| 1er type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation (par rapport à la surface totale) | 70% | | | |
| Occupation du sol | Sols perméables avec végétation | 0.05 | 0.15 | 0.25 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | <2% | | | |

| 2eme type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation | 30% | | | |
| Occupation du sol | Lotissements | 0.4 | 0.45 | 0.55 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | | | | |

**BASSIN VERSANT G53** **COMMUNE DE PUGET-SUR-ARGENS**

| Coefficients de ruissellement | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|
| | 0.12 | 0.21 | 0.31 |

*Détails des calculs des coefficients de ruissellement*

| 1er type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation (par rapport à la surface totale) | 80% | | | |
| Occupation du sol | Sols perméables avec végétation | 0.05 | 0.15 | 0.25 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | <2% | | | |

| 2eme type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation | 20% | | | |
| Occupation du sol | Lotissements | 0.4 | 0.45 | 0.55 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | | | | |

**BASSIN VERSANT G55** **COMMUNE DE PUGET-SUR-ARGENS**

| Coefficients de ruissellement | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|
| | 0.6 | 0.66 | 0.73 |

*Détails des calculs des coefficients de ruissellement*

| 1er type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation (par rapport à la surface totale) | 60% | | | |
| Occupation du sol | Pavages, chaussée revêtue, piste | 0.85 | 0.9 | 0.95 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | | | | |

| 2eme type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation | 20% | | | |
| Occupation du sol | Sols perméables avec végétation | 0.05 | 0.15 | 0.25 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | <2% | | | |

| 3eme type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation | 20% | | | |
| Occupation du sol | Lotissements | 0.4 | 0.45 | 0.55 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | | | | |

**BASSIN VERSANT G56** **COMMUNE DE PUGET-SUR-ARGENS**

| Coefficients de ruissellement | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|
| | 0.34 | 0.4 | 0.5 |

*Détails des calculs des coefficients de ruissellement*

| 1er type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation (par rapport à la surface totale) | 20% | | | |
| Occupation du sol | Sols perméables avec végétation | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | 2%<I<7% | | | |

| 2eme type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation | 80% | | | |
| Occupation du sol | Lotissements | 0.4 | 0.45 | 0.55 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | | | | |

**BASSIN VERSANT G62** **COMMUNE DE PUGET-SUR-ARGENS**

| Coefficients de ruissellement | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|
| | 0.34 | 0.4 | 0.5 |

*Détails des calculs des coefficients de ruissellement*

| 1er type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation (par rapport à la surface totale) | 20% | | | |
| Occupation du sol | Sols perméables avec végétation | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | 2%<I<7% | | | |

| 2eme type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation | 80% | | | |
| Occupation du sol | Lotissements | 0.4 | 0.45 | 0.55 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | | | | |

**BASSIN VERSANT G63** **COMMUNE DE PUGET-SUR-ARGENS**

| Coefficients de ruissellement | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|
| | 0.34 | 0.4 | 0.5 |

*Détails des calculs des coefficients de ruissellement*

| 1er type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation (par rapport à la surface totale) | 20% | | | |
| Occupation du sol | Sols perméables avec végétation | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | 2%<I<7% | | | |

| 2eme type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation | 80% | | | |
| Occupation du sol | Lotissements | 0.4 | 0.45 | 0.55 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | | | | |

**BASSIN VERSANT G63** **COMMUNE DE PUGET-SUR-ARGENS**

| Coefficients de ruissellement | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|
| | 0.13 | 0.225 | 0.325 |

*Détails des calculs des coefficients de ruissellement*

| 1er type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation (par rapport à la surface totale) | 90% | | | |
| Occupation du sol | Sols perméables avec végétation | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | 2%<I<7% | | | |

| 2eme type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation | 10% | | | |
| Occupation du sol | Lotissements | 0.4 | 0.45 | 0.55 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | | | | |

**BASSIN VERSANT DE LA MAYRE**

**BASSIN VERSANT M1** **COMMUNE DE PUGET-SUR-ARGENS**

| Coefficients de ruissellement | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|
| | 0.5 | 0.555 | 0.64 |

*Détails des calculs des coefficients de ruissellement*

| 1er type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation (par rapport à la surface totale) | 60% | | | |
| Occupation du sol | Lotissements | 0.4 | 0.45 | 0.55 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | | | | |

| 2eme type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation | 30% | | | |
| Occupation du sol | Pavages, chaussée revêtue, piste | 0.85 | 0.9 | 0.95 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | | | | |

| 3eme type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation | 10% | | | |
| Occupation du sol | Sols perméables avec végétation | 0.05 | 0.15 | 0.25 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | <2% | | | |

**BASSIN VERSANT M2** **COMMUNE DE PUGET-SUR-ARGENS**

| Coefficients de ruissellement | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|
| | 0.49 | 0.54 | 0.63 |

*Détails des calculs des coefficients de ruissellement*

| 1er type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation (par rapport à la surface totale) | 80% | | | |
| Occupation du sol | Lotissements | 0.4 | 0.45 | 0.55 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | | | | |

| 2eme type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation | 20% | | | |
| Occupation du sol | Pavages, chaussée revêtue, piste | 0.85 | 0.9 | 0.95 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | | | | |

**BASSIN VERSANT M3** **COMMUNE DE PUGET-SUR-ARGENS**

| Coefficients de ruissellement | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|
| | 0.5575 | 0.6075 | 0.69 |

*Détails des calculs des coefficients de ruissellement*

| 1er type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation (par rapport à la surface totale) | 65% | | | |
| Occupation du sol | Lotissements | 0.4 | 0.45 | 0.55 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | | | | |

| 2eme type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation | 35% | | | |
| Occupation du sol | Pavages, chaussée revêtue, piste | 0.85 | 0.9 | 0.95 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | | | | |

**BASSIN VERSANT M4** **COMMUNE DE PUGET-SUR-ARGENS**

| Coefficients de ruissellement | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|
| | 0.445 | 0.495 | 0.59 |

*Détails des calculs des coefficients de ruissellement*

| 1er type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation (par rapport à la surface totale) | 90% | | | |
| Occupation du sol | Lotissements | 0.4 | 0.45 | 0.55 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | | | | |

| 2eme type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation | 10% | | | |
| Occupation du sol | Pavages, chaussée revêtue, piste | 0.85 | 0.9 | 0.95 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | | | | |

**BASSIN VERSANT M5** **COMMUNE DE PUGET-SUR-ARGENS**

| Coefficients de ruissellement | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|
| | 0.7 | 0.75 | 0.8 |

*Détails des calculs des coefficients de ruissellement*

| 1er type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation (par rapport à la surface totale) | 60% | | | |
| Occupation du sol | Zones industrielles et commerciales | 0.7 | 0.75 | 0.8 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | | | | |

| 2eme type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation | 40% | | | |
| Occupation du sol | Zones industrielles et commerciales | 0.7 | 0.75 | 0.8 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | | | | |

**BASSIN VERSANT M6** **COMMUNE DE PUGET-SUR-ARGENS**

| Coefficients de ruissellement | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|
| | 0.535 | 0.585 | 0.67 |

*Détails des calculs des coefficients de ruissellement*

| 1er type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation (par rapport à la surface totale) | 70% | | | |
| Occupation du sol | Lotissements | 0.4 | 0.45 | 0.55 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | | | | |

| 2eme type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation | 30% | | | |
| Occupation du sol | Pavages, chaussée revêtue, piste | 0.85 | 0.9 | 0.95 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | | | | |

**BASSIN VERSANT M7** **COMMUNE DE PUGET-SUR-ARGENS**

| Coefficients de ruissellement | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|
| | 0.85 | 0.9 | 0.95 |

*Détails des calculs des coefficients de ruissellement*

| 1er type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation (par rapport à la surface totale) | 100% | | | |
| Occupation du sol | Pavages, chaussée revêtue, piste | 0.85 | 0.9 | 0.95 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | | | | |

**BASSIN VERSANT M8** **COMMUNE DE PUGET-SUR-ARGENS**

| Coefficients de ruissellement | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|
| | 0.4 | 0.45 | 0.5 |

*Détails des calculs des coefficients de ruissellement*

| 1er type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation (par rapport à la surface totale) | 100% | | | |
| Occupation du sol | Terrain de pétanque | 0.4 | 0.45 | 0.5 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | | | | |

**BASSIN VERSANT M9** **COMMUNE DE PUGET-SUR-ARGENS**

| Coefficients de ruissellement | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|
| | 0.05 | 0.15 | 0.25 |

*Détails des calculs des coefficients de ruissellement*

| 1er type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation (par rapport à la surface totale) | 100% | | | |
| Occupation du sol | Sols perméables avec végétation | 0.05 | 0.15 | 0.25 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | <2% | | | |

**BASSIN VERSANT M10** **COMMUNE DE PUGET-SUR-ARGENS**

ALIZÉ ENVIRONNEMENT

| Coefficients de ruissellement | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|
| | 0.1 | 0.2 | 0.3 |

*Détails des calculs des coefficients de ruissellement*

| 1er type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation (par rapport à la surface totale) | 100% | | | |
| Occupation du sol | Sols perméables avec végétation | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | 2%<I<7% | | | |

**BASSIN VERSANT M11** **COMMUNE DE PUGET-SUR-ARGENS**

| Coefficients de ruissellement | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|
| | 0.34 | 0.425 | 0.51 |

*Détails des calculs des coefficients de ruissellement*

| 1er type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation (par rapport à la surface totale) | 70% | | | |
| Occupation du sol | Sols perméables avec végétation | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | 2%<I<7% | | | |

| 2eme type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation | 30% | | | |
| Occupation du sol | Toitures | 0.9 | 0.95 | 1 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | | | | |

**BASSIN VERSANT M12** **COMMUNE DE PUGET-SUR-ARGENS**

| Coefficients de ruissellement | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|
| | 0.8415 | 0.895 | 0.95 |

*Détails des calculs des coefficients de ruissellement*

| 1er type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation (par rapport à la surface totale) | 50% | | | |
| Occupation du sol | Toitures | 0.9 | 0.95 | 1 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | | | | |

| 2eme type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation | 45% | | | |
| Occupation du sol | Pavages, chaussée revêtue, piste | 0.85 | 0.9 | 0.95 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | | | | |

| 3eme type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation | 5% | | | |
| Occupation du sol | Sols imperméables avec végétation | 0.18 | 0.3 | 0.45 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | 2%<I<7% | | | |

**BASSIN VERSANT M13** **COMMUNE DE PUGET-SUR-ARGENS**

ALIZÉ ENVIRONNEMENT

| Coefficients de ruissellement | **Q1 - Q2** | **Q5 - Q50** | **Q100 – Qexcep** |
|---|---|---|---|
| | 0.3375 | 0.42 | 0.5025 |

*Détails des calculs des coefficients de ruissellement*

| 1er type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation (par rapport à la surface totale) | 65% | | | |
| Occupation du sol | Sols perméables avec végétation | 0.05 | 0.15 | 0.25 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | <2% | | | |

| 2eme type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation | 20% | | | |
| Occupation du sol | Pavages, chaussée revêtue, piste | 0.85 | 0.9 | 0.95 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | | | | |

| 3eme type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation | 15% | | | |
| Occupation du sol | Toitures | 0.9 | 0.95 | 1 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | | | | |

**BASSIN VERSANT M14** **COMMUNE DE PUGET-SUR-ARGENS**

| Coefficients de ruissellement | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|
| | 0.325 | 0.41 | 0.495 |

*Détails des calculs des coefficients de ruissellement*

| 1er type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation (par rapport à la surface totale) | 70% | | | |
| Occupation du sol | Sols perméables avec végétation | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | 2%<I<7% | | | |

| 2eme type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation | 30% | | | |
| Occupation du sol | Pavages, chaussée revêtue, piste | 0.85 | 0.9 | 0.95 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | | | | |

**BASSIN VERSANT M15** **COMMUNE DE PUGET-SUR-ARGENS**

| Coefficients de ruissellement | **Q1 - Q2** | **Q5 - Q50** | **Q100 – Qexcep** |
|---|---|---|---|
| | 0.535 | 0.585 | 0.67 |

*Détails des calculs des coefficients de ruissellement*

| 1er type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation (par rapport à la surface totale) | 70% | | | |
| Occupation du sol | Lotissements | 0.4 | 0.45 | 0.55 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | | | | |

| 2eme type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation | 30% | | | |
| Occupation du sol | Pavages, chaussée revêtue, piste | 0.85 | 0.9 | 0.95 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | | | | |

**BASSIN VERSANT M16** **COMMUNE DE PUGET-SUR-ARGENS**

| Coefficients de ruissellement | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|
| | 0.85 | 0.9 | 0.95 |

*Détails des calculs des coefficients de ruissellement*

| 1er type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation (par rapport à la surface totale) | 100% | | | |
| Occupation du sol | Pavages, chaussée revêtue, piste | 0.85 | 0.9 | 0.95 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | | | | |

**BASSIN VERSANT M17** **COMMUNE DE PUGET-SUR-ARGENS**

| Coefficients de ruissellement | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|
| | 0.58 | 0.63 | 0.71 |

*Détails des calculs des coefficients de ruissellement*

| 1er type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation (par rapport à la surface totale) | 60% | | | |
| Occupation du sol | Lotissements | 0.4 | 0.45 | 0.55 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | | | | |

| 2eme type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation | 40% | | | |
| Occupation du sol | Pavages, chaussée revêtue, piste | 0.85 | 0.9 | 0.95 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | | | | |

**BASSIN VERSANT M18** **COMMUNE DE PUGET-SUR-ARGENS**

| Coefficients de ruissellement | **Q1 - Q2** | **Q5 - Q50** | **Q100 – Qexcep** |
|---|---|---|---|
| | 0.535 | 0.585 | 0.67 |

*Détails des calculs des coefficients de ruissellement*

| 1er type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation (par rapport à la surface totale) | 70% | | | |
| Occupation du sol | Lotissements | 0.4 | 0.45 | 0.55 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | | | | |

| 2eme type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation | 30% | | | |
| Occupation du sol | Pavages, chaussée revêtue, piste | 0.85 | 0.9 | 0.95 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | | | | |

**BASSIN VERSANT M19** **COMMUNE DE PUGET-SUR-ARGENS**

| Coefficients de ruissellement | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|
| | 0.4675 | 0.5175 | 0.61 |

*Détails des calculs des coefficients de ruissellement*

| 1er type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation (par rapport à la surface totale) | 85% | | | |
| Occupation du sol | Lotissements | 0.4 | 0.45 | 0.55 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | | | | |

| 2eme type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation | 15% | | | |
| Occupation du sol | Pavages, chaussée revêtue, piste | 0.85 | 0.9 | 0.95 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | | | | |

**BASSIN VERSANT M20** **COMMUNE DE PUGET-SUR-ARGENS**

| Coefficients de ruissellement | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|
| | 0.445 | 0.495 | 0.59 |

*Détails des calculs des coefficients de ruissellement*

| 1er type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation (par rapport à la surface totale) | 90% | | | |
| Occupation du sol | Lotissements | 0.4 | 0.45 | 0.55 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | | | | |

| 2eme type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation | 10% | | | |
| Occupation du sol | Pavages, chaussée revêtue, piste | 0.85 | 0.9 | 0.95 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | | | | |

**BASSIN VERSANT M21** **COMMUNE DE PUGET-SUR-ARGENS**

| Coefficients de ruissellement | **Q1 - Q2** | **Q5 - Q50** | **Q100 – Qexcep** |
|---|---|---|---|
| | 0.485 | 0.545 | 0.64 |

*Détails des calculs des coefficients de ruissellement*

| 1er type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation (par rapport à la surface totale) | 50% | | | |
| Occupation du sol | Lotissements | 0.4 | 0.45 | 0.55 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | | | | |

| 2eme type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation | 30% | | | |
| Occupation du sol | Pavages, chaussée revêtue, piste | 0.85 | 0.9 | 0.95 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | | | | |

| 3eme type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation | 20% | | | |
| Occupation du sol | Sols perméables avec végétation | 0.15 | 0.25 | 0.4 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | >7% | | | |

**BASSIN VERSANT M22** **COMMUNE DE PUGET-SUR-ARGENS**

| Coefficients de ruissellement | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|
| | 0.6025 | 0.67 | 0.7375 |

*Détails des calculs des coefficients de ruissellement*

| 1er type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation (par rapport à la surface totale) | 35% | | | |
| Occupation du sol | Sols perméables avec végétation | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | 2%<I<7% | | | |

| 2eme type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation | 35% | | | |
| Occupation du sol | Pavages, chaussée revêtue, piste | 0.85 | 0.9 | 0.95 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | | | | |

| 3eme type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation | 30% | | | |
| Occupation du sol | Toitures | 0.9 | 0.95 | 1 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | | | | |

**BASSIN VERSANT M23** **COMMUNE DE PUGET-SUR-ARGENS**

| Coefficients de ruissellement | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|
| | 0.4 | 0.45 | 0.55 |

*Détails des calculs des coefficients de ruissellement*

| 1er type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation (par rapport à la surface totale) | 100% | | | |
| Occupation du sol | Lotissements | 0.4 | 0.45 | 0.55 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | | | | |

**BASSIN VERSANT M24** **COMMUNE DE PUGET-SUR-ARGENS**

| Coefficients de ruissellement | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|
| | 0.465 | 0.54 | 0.615 |

*Détails des calculs des coefficients de ruissellement*

| 1er type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation (par rapport à la surface totale) | 50% | | | |
| Occupation du sol | Sols perméables avec végétation | 0.05 | 0.15 | 0.25 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | <2% | | | |

| 2eme type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation | 30% | | | |
| Occupation du sol | Toitures | 0.9 | 0.95 | 1 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | | | | |

| 3eme type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation | 20% | | | |
| Occupation du sol | Pavages, chaussée revêtue, piste | 0.85 | 0.9 | 0.95 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | | | | |

**BASSIN VERSANT M25** **COMMUNE DE PUGET-SUR-ARGENS**

| Coefficients de ruissellement | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|
| | 0.4575 | 0.535 | 0.6125 |

*Détails des calculs des coefficients de ruissellement*

| 1er type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation (par rapport à la surface totale) | 55% | | | |
| Occupation du sol | Sols perméables avec végétation | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | 2%<I<7% | | | |

| 2eme type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation | 40% | | | |
| Occupation du sol | Toitures | 0.9 | 0.95 | 1 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | | | | |

| 3eme type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation | 5% | | | |
| Occupation du sol | Pavages, chaussée revêtue, piste | 0.85 | 0.9 | 0.95 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | | | | |

**BASSIN VERSANT M26** **COMMUNE DE PUGET-SUR-ARGENS**

| Coefficients de ruissellement | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|
| | 0.28 | 0.35 | 0.45 |

*Détails des calculs des coefficients de ruissellement*

| 1er type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation (par rapport à la surface totale) | 60% | | | |
| Occupation du sol | Lotissements | 0.4 | 0.45 | 0.55 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | | | | |

| 2eme type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation | 40% | | | |
| Occupation du sol | Sols perméables avec végétation | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | 2%<I<7% | | | |

**BASSIN VERSANT M27** **COMMUNE DE PUGET-SUR-ARGENS**

| Coefficients de ruissellement | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|
| | 0.8 | 0.855 | 0.91 |

*Détails des calculs des coefficients de ruissellement*

| 1er type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation (par rapport à la surface totale) | 50% | | | |
| Occupation du sol | Toitures | 0.9 | 0.95 | 1 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | | | | |

| 2eme type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation | 40% | | | |
| Occupation du sol | Pavages, chaussée revêtue, piste | 0.85 | 0.9 | 0.95 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | | | | |

| 3eme type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation | 10% | | | |
| Occupation du sol | Sols perméables avec végétation | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | 2%<I<7% | | | |

**BASSIN VERSANT M28** **COMMUNE DE PUGET-SUR-ARGENS**

ALIZÉ ENVIRONNEMENT

| Coefficients de ruissellement | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|
| | 0.4 | 0.45 | 0.55 |

*Détails des calculs des coefficients de ruissellement*

| 1er type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation (par rapport à la surface totale) | 100% | | | |
| Occupation du sol | Lotissements | 0.4 | 0.45 | 0.55 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | | | | |

**BASSIN VERSANT M29** **COMMUNE DE PUGET-SUR-ARGENS**

| Coefficients de ruissellement | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|
| | 0.7325 | 0.7825 | 0.8475 |

*Détails des calculs des coefficients de ruissellement*

| 1er type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation (par rapport à la surface totale) | 35% | | | |
| Occupation du sol | Toitures | 0.9 | 0.95 | 1 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | | | | |

| 2eme type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation | 35% | | | |
| Occupation du sol | Pavages, chaussée revêtue, piste | 0.85 | 0.9 | 0.95 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | | | | |

| 3eme type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation | 30% | | | |
| Occupation du sol | Lotissements | 0.4 | 0.45 | 0.55 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | | | | |

**BASSIN VERSANT M30** **COMMUNE DE PUGET-SUR-ARGENS**

| Coefficients de ruissellement | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|
| | 0.2125 | 0.3025 | 0.3925 |

*Détails des calculs des coefficients de ruissellement*

| 1er type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation (par rapport à la surface totale) | 80% | | | |
| Occupation du sol | Sols perméables avec végétation | 0.05 | 0.15 | 0.25 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | <2% | | | |

| 2eme type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation | 15% | | | |
| Occupation du sol | Pavages, chaussée revêtue, piste | 0.85 | 0.9 | 0.95 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | | | | |

| 3eme type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation | 5% | | | |
| Occupation du sol | Toitures | 0.9 | 0.95 | 1 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | | | | |

**BASSIN VERSANT M31** **COMMUNE DE PUGET-SUR-ARGENS**

| Coefficients de ruissellement | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|
| | 0.2625 | 0.2775 | 0.2925 |

*Détails des calculs des coefficients de ruissellement*

| 1er type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation (par rapport à la surface totale) | 70% | | | |
| Occupation du sol | Sols perméables avec végétation | 0 | 0 | 0 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | | | | |

| 2eme type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation | 15% | | | |
| Occupation du sol | Toitures | 0.9 | 0.95 | 1 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | | | | |

| 3eme type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation | 15% | | | |
| Occupation du sol | Pavages, chaussée revêtue, piste | 0.85 | 0.9 | 0.95 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | | | | |

**BASSIN VERSANT M32** **COMMUNE DE PUGET-SUR-ARGENS**

| Coefficients de ruissellement | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|
| | 0.2175 | 0.31 | 0.4025 |

*Détails des calculs des coefficients de ruissellement*

| 1er type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation (par rapport à la surface totale) | 85% | | | |
| Occupation du sol | Sols perméables avec végétation | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | 2%<I<7% | | | |

| 2eme type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation | 10% | | | |
| Occupation du sol | Toitures | 0.9 | 0.95 | 1 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | | | | |

| 3eme type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation | 5% | | | |
| Occupation du sol | Pavages, chaussée revêtue, piste | 0.85 | 0.9 | 0.95 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | | | | |

**BASSIN VERSANT M33** **COMMUNE DE PUGET-SUR-ARGENS**

| Coefficients de ruissellement | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|
| | 0.685 | 0.735 | 0.805 |

*Détails des calculs des coefficients de ruissellement*

| 1er type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation (par rapport à la surface totale) | 40% | | | |
| Occupation du sol | Lotissements | 0.4 | 0.45 | 0.55 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | | | | |

| 2eme type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation | 30% | | | |
| Occupation du sol | Toitures | 0.9 | 0.95 | 1 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | | | | |

| 3eme type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation | 30% | | | |
| Occupation du sol | Pavages, chaussée revêtue, piste | 0.85 | 0.9 | 0.95 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | | | | |

**BASSIN VERSANT M34** **COMMUNE DE PUGET-SUR-ARGENS**

| Coefficients de ruissellement | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|
| | 0.535 | 0.585 | 0.67 |

*Détails des calculs des coefficients de ruissellement*

| 1er type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation (par rapport à la surface totale) | 70% | | | |
| Occupation du sol | Lotissements | 0.4 | 0.45 | 0.55 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | | | | |

| 2eme type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation | 30% | | | |
| Occupation du sol | Pavages, chaussée revêtue, piste | 0.85 | 0.9 | 0.95 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | | | | |

**BASSIN VERSANT M35** **COMMUNE DE PUGET-SUR-ARGENS**

ALIZÉ ENVIRONNEMENT

| Coefficients de ruissellement | **Q1 - Q2** | **Q5 - Q50** | **Q100 – Qexcep** |
|---|---|---|---|
| | 0.58 | 0.63 | 0.71 |

*Détails des calculs des coefficients de ruissellement*

| 1er type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation (par rapport à la surface totale) | 60% | | | |
| Occupation du sol | Lotissements | 0.4 | 0.45 | 0.55 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | | | | |

| 2eme type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation | 40% | | | |
| Occupation du sol | Pavages, chaussée revêtue, piste | 0.85 | 0.9 | 0.95 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | | | | |

**BASSIN VERSANT M36** **COMMUNE DE PUGET-SUR-ARGENS**

| Coefficients de ruissellement | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|
| | 0.5425 | 0.595 | 0.6775 |

*Détails des calculs des coefficients de ruissellement*

| 1er type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation (par rapport à la surface totale) | 60% | | | |
| Occupation du sol | Lotissements | 0.4 | 0.45 | 0.55 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | | | | |

| 2eme type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation | 35% | | | |
| Occupation du sol | Pavages, chaussée revêtue, piste | 0.85 | 0.9 | 0.95 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | | | | |

| 3eme type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation | 5% | | | |
| Occupation du sol | Sols perméables avec végétation | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | 2%<I<7% | | | |

**BASSIN VERSANT M37** **COMMUNE DE PUGET-SUR-ARGENS**

| Coefficients de ruissellement | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|
| | 0.4575 | 0.525 | 0.5925 |

*Détails des calculs des coefficients de ruissellement*

| 1er type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation (par rapport à la surface totale) | 65% | | | |
| Occupation du sol | Collectifs | 0.65 | 0.7 | 0.75 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | | | | |

| 2eme type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation | 35% | | | |
| Occupation du sol | Sols perméables avec végétation | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | 2%<I<7% | | | |

**BASSIN VERSANT M38** **COMMUNE DE PUGET-SUR-ARGENS**

| Coefficients de ruissellement | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|
| | 0.535 | 0.585 | 0.67 |

*Détails des calculs des coefficients de ruissellement*

| 1er type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation (par rapport à la surface totale) | 70% | | | |
| Occupation du sol | Lotissements | 0.4 | 0.45 | 0.55 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | | | | |

| 2eme type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation | 30% | | | |
| Occupation du sol | Pavages, chaussée revêtue, piste | 0.85 | 0.9 | 0.95 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | | | | |

**BASSIN VERSANT M39** **COMMUNE DE PUGET-SUR-ARGENS**

| Coefficients de ruissellement | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|
| | 0.52 | 0.5925 | 0.665 |

*Détails des calculs des coefficients de ruissellement*

| 1er type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation (par rapport à la surface totale) | 45% | | | |
| Occupation du sol | Sols perméables avec végétation | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | 2%<I<7% | | | |

| 2eme type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation | 40% | | | |
| Occupation du sol | Pavages, chaussée revêtue, piste | 0.85 | 0.9 | 0.95 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | | | | |

| 3eme type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation | 15% | | | |
| Occupation du sol | Toitures | 0.9 | 0.95 | 1 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | | | | |

**BASSIN VERSANT M40** **COMMUNE DE PUGET-SUR-ARGENS**

| Coefficients de ruissellement | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|
| | 0.515 | 0.57 | 0.6475 |

*Détails des calculs des coefficients de ruissellement*

| 1er type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation (par rapport à la surface totale) | 45% | | | |
| Occupation du sol | Lotissements | 0.4 | 0.45 | 0.55 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | | | | |

| 2eme type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation | 35% | | | |
| Occupation du sol | Zones industrielles et commerciales | 0.7 | 0.75 | 0.8 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | | | | |

| 3eme type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation | 10% | | | |
| Occupation du sol | Sols perméables avec végétation | 0.05 | 0.15 | 0.25 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | <2% | | | |

| 4eme type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation | 10% | | | |
| Occupation du sol | Pavages, chaussée revêtue, piste | 0.85 | 0.9 | 0.95 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | | | | |

**BASSIN VERSANT M41** **COMMUNE DE PUGET-SUR-ARGENS**

| Coefficients de ruissellement | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|
| | 0.5725 | 0.6275 | 0.705 |

*Détails des calculs des coefficients de ruissellement*

| 1er type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation (par rapport à la surface totale) | 45% | | | |
| Occupation du sol | Lotissements | 0.4 | 0.45 | 0.55 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | | | | |

| 2eme type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation | 35% | | | |
| Occupation du sol | Pavages, chaussée revêtue, piste | 0.85 | 0.9 | 0.95 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | | | | |

| 3eme type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation | 10% | | | |
| Occupation du sol | Sols perméables avec végétation | 0.05 | 0.15 | 0.25 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | <2% | | | |

| 4eme type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation | 10% | | | |
| Occupation du sol | Toitures | 0.9 | 0.95 | 1 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | | | | |

**BASSIN VERSANT M42** **COMMUNE DE PUGET-SUR-ARGENS**

| Coefficients de ruissellement | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|
| | 0.4 | 0.45 | 0.55 |

*Détails des calculs des coefficients de ruissellement*

| 1er type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation (par rapport à la surface totale) | 100% | | | |
| Occupation du sol | Lotissements | 0.4 | 0.45 | 0.55 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | | | | |

**BASSIN VERSANT M43** **COMMUNE DE PUGET-SUR-ARGENS**

| Coefficients de ruissellement | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|
| | 0.84 | 0.8925 | 0.945 |

*Détails des calculs des coefficients de ruissellement*

| 1er type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation (par rapport à la surface totale) | 55% | | | |
| Occupation du sol | Toitures | 0.9 | 0.95 | 1 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | | | | |

| 2eme type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation | 40% | | | |
| Occupation du sol | Pavages, chaussée revêtue, piste | 0.85 | 0.9 | 0.95 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | | | | |

| 3eme type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation | 5% | | | |
| Occupation du sol | Sols perméables avec végétation | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | 2%<I<7% | | | |

**BASSIN VERSANT M44** **COMMUNE DE PUGET-SUR-ARGENS**

| Coefficients de ruissellement | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|
| | 0.645 | 0.71 | 0.775 |

*Détails des calculs des coefficients de ruissellement*

| 1er type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation (par rapport à la surface totale) | 40% | | | |
| Occupation du sol | Toitures | 0.9 | 0.95 | 1 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | | | | |

| 2eme type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation | 30% | | | |
| Occupation du sol | Sols perméables avec végétation | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | 2%<I<7% | | | |

| 3eme type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation | 30% | | | |
| Occupation du sol | Pavages, chaussée revêtue, piste | 0.85 | 0.9 | 0.95 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | | | | |

**BASSIN VERSANT M45** **COMMUNE DE PUGET-SUR-ARGENS**

ALIZÉ ENVIRONNEMENT

| Coefficients de ruissellement | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|
| | 0.535 | 0.585 | 0.67 |

*Détails des calculs des coefficients de ruissellement*

| 1er type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation (par rapport à la surface totale) | 70% | | | |
| Occupation du sol | Lotissements | 0.4 | 0.45 | 0.55 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | | | | |

| 2eme type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation | 30% | | | |
| Occupation du sol | Pavages, chaussée revêtue, piste | 0.85 | 0.9 | 0.95 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | | | | |

**BASSIN VERSANT M46** **COMMUNE DE PUGET-SUR-ARGENS**

| Coefficients de ruissellement | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|
| | 0.5575 | 0.615 | 0.6925 |

*Détails des calculs des coefficients de ruissellement*

| 1er type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation (par rapport à la surface totale) | 45% | | | |
| Occupation du sol | Pavages, chaussée revêtue, piste | 0.85 | 0.9 | 0.95 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | | | | |

| 2eme type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation | 40% | | | |
| Occupation du sol | Lotissements | 0.4 | 0.45 | 0.55 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | | | | |

| 3eme type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation | 15% | | | |
| Occupation du sol | Sols perméables avec végétation | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | 2%<I<7% | | | |

**BASSIN VERSANT M47** **COMMUNE DE PUGET-SUR-ARGENS**

| Coefficients de ruissellement | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|
| | 0.55 | 0.61 | 0.675 |

*Détails des calculs des coefficients de ruissellement*

| 1er type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation (par rapport à la surface totale) | 70% | | | |
| Occupation du sol | Zones industrielles et commerciales | 0.7 | 0.75 | 0.8 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | | | | |

| 2eme type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation | 20% | | | |
| Occupation du sol | Sols perméables avec végétation | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | 2%<I<7% | | | |

| 3eme type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation | 10% | | | |
| Occupation du sol | Lotissements | 0.4 | 0.45 | 0.55 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | | | | |

**BASSIN VERSANT M48** **COMMUNE DE PUGET-SUR-ARGENS**

| Coefficients de ruissellement | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|
| | 0.715 | 0.765 | 0.83 |

*Détails des calculs des coefficients de ruissellement*

| 1er type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation (par rapport à la surface totale) | 70% | | | |
| Occupation du sol | Pavages, chaussée revêtue, piste | 0.85 | 0.9 | 0.95 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | | | | |

| 2eme type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation | 30% | | | |
| Occupation du sol | Lotissements | 0.4 | 0.45 | 0.55 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | | | | |

**BASSIN VERSANT M49** **COMMUNE DE PUGET-SUR-ARGENS**

| Coefficients de ruissellement | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|
| | 0.59 | 0.6575 | 0.725 |

*Détails des calculs des coefficients de ruissellement*

| 1er type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation (par rapport à la surface totale) | 40% | | | |
| Occupation du sol | Toitures | 0.9 | 0.95 | 1 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | | | | |

| 2eme type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation | 35% | | | |
| Occupation du sol | Sols perméables avec végétation | 0.05 | 0.15 | 0.25 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | <2% | | | |

| 3eme type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation | 25% | | | |
| Occupation du sol | Pavages, chaussée revêtue, piste | 0.85 | 0.9 | 0.95 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | | | | |

**BASSIN VERSANT M50** **COMMUNE DE PUGET-SUR-ARGENS**

| Coefficients de ruissellement | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|
| | 0.49 | 0.54 | 0.63 |

*Détails des calculs des coefficients de ruissellement*

| 1er type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation (par rapport à la surface totale) | 80% | | | |
| Occupation du sol | Lotissements | 0.4 | 0.45 | 0.55 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | | | | |

| 2eme type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation | 20% | | | |
| Occupation du sol | Pavages, chaussée revêtue, piste | 0.85 | 0.9 | 0.95 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | | | | |

**BASSIN VERSANT M51** **COMMUNE DE PUGET-SUR-ARGENS**

| Coefficients de ruissellement | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|
| | 0.625 | 0.69 | 0.755 |

*Détails des calculs des coefficients de ruissellement*

| 1er type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation (par rapport à la surface totale) | 70% | | | |
| Occupation du sol | Pavages, chaussée revêtue, piste | 0.85 | 0.9 | 0.95 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | | | | |

| 2eme type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation | 30% | | | |
| Occupation du sol | Sols perméables avec végétation | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | 2%<I<7% | | | |

**BASSIN VERSANT M52** **COMMUNE DE PUGET-SUR-ARGENS**

| Coefficients de ruissellement | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|
| | 0.5475 | 0.6175 | 0.6875 |

*Détails des calculs des coefficients de ruissellement*

| 1er type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation (par rapport à la surface totale) | 40% | | | |
| Occupation du sol | Sols perméables avec végétation | 0.05 | 0.15 | 0.25 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | <2% | | | |

| 2eme type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation | 35% | | | |
| Occupation du sol | Toitures | 0.9 | 0.95 | 1 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | | | | |

| 3eme type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation | 25% | | | |
| Occupation du sol | Pavages, chaussée revêtue, piste | 0.85 | 0.9 | 0.95 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | | | | |

**BASSIN VERSANT M53** **COMMUNE DE PUGET-SUR-ARGENS**

ALIZÉ ENVIRONNEMENT

| Coefficients de ruissellement | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|
| | 0.85 | 0.9 | 0.95 |

*Détails des calculs des coefficients de ruissellement*

| 1er type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation (par rapport à la surface totale) | 100% | | | |
| Occupation du sol | Pavages, chaussée revêtue, piste | 0.85 | 0.9 | 0.95 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | | | | |

**BASSIN VERSANT M54** **COMMUNE DE PUGET-SUR-ARGENS**

| Coefficients de ruissellement | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|
| | 0.3625 | 0.43 | 0.5225 |

*Détails des calculs des coefficients de ruissellement*

| 1er type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation (par rapport à la surface totale) | 50% | | | |
| Occupation du sol | Lotissements | 0.4 | 0.45 | 0.55 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | | | | |

| 2eme type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation | 35% | | | |
| Occupation du sol | Sols perméables avec végétation | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | 2%<I<7% | | | |

| 3eme type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation | 15% | | | |
| Occupation du sol | Pavages, chaussée revêtue, piste | 0.85 | 0.9 | 0.95 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | | | | |

**BASSIN VERSANT M55** **COMMUNE DE PUGET-SUR-ARGENS**

| Coefficients de ruissellement | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|
| | 0.09 | 0.1875 | 0.285 |

*Détails des calculs des coefficients de ruissellement*

| 1er type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation (par rapport à la surface totale) | 95% | | | |
| Occupation du sol | Sols perméables avec végétation | 0.05 | 0.15 | 0.25 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | <2% | | | |

| 2eme type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation | 5% | | | |
| Occupation du sol | Pavages, chaussée revêtue, piste | 0.85 | 0.9 | 0.95 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | | | | |

**BASSIN VERSANT M56** **COMMUNE DE PUGET-SUR-ARGENS**

| Coefficients de ruissellement | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|
| | 0.415 | 0.4925 | 0.57 |

*Détails des calculs des coefficients de ruissellement*

| 1er type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation (par rapport à la surface totale) | 55% | | | |
| Occupation du sol | Sols perméables avec végétation | 0.05 | 0.15 | 0.25 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | <2% | | | |

| 2eme type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation | 35% | | | |
| Occupation du sol | Pavages, chaussée revêtue, piste | 0.85 | 0.9 | 0.95 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | | | | |

| 3eme type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation | 10% | | | |
| Occupation du sol | Toitures | 0.9 | 0.95 | 1 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | | | | |

**BASSIN VERSANT M57** **COMMUNE DE PUGET-SUR-ARGENS**

| Coefficients de ruissellement | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|
| | 0.415 | 0.495 | 0.575 |

*Détails des calculs des coefficients de ruissellement*

| 1er type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation (par rapport à la surface totale) | 60% | | | |
| Occupation du sol | Sols perméables avec végétation | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | 2%<I<7% | | | |

| 2eme type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation | 30% | | | |
| Occupation du sol | Toitures | 0.9 | 0.95 | 1 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | | | | |

| 3eme type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation | 10% | | | |
| Occupation du sol | Pavages, chaussée revêtue, piste | 0.85 | 0.9 | 0.95 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | | | | |

**BASSIN VERSANT M58** **COMMUNE DE PUGET-SUR-ARGENS**

ALIZÉ ENVIRONNEMENT

| Coefficients de ruissellement | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|
| | 0.2925 | 0.38 | 0.4675 |

*Détails des calculs des coefficients de ruissellement*

| 1er type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation (par rapport à la surface totale) | 75% | | | |
| Occupation du sol | Sols perméables avec végétation | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | 2%<I<7% | | | |

| 2eme type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation | 15% | | | |
| Occupation du sol | Pavages, chaussée revêtue, piste | 0.85 | 0.9 | 0.95 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | | | | |

| 3eme type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation | 10% | | | |
| Occupation du sol | Toitures | 0.9 | 0.95 | 1 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | | | | |

**BASSIN VERSANT M59** **COMMUNE DE PUGET-SUR-ARGENS**

ALIZÉ ENVIRONNEMENT

| Coefficients de ruissellement | **Q1 - Q2** | **Q5 - Q50** | **Q100 – Qexcep** |
|---|---|---|---|
| | 0.05 | 0.15 | 0.25 |

*Détails des calculs des coefficients de ruissellement*

| 1er type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation (par rapport à la surface totale) | 100% | | | |
| Occupation du sol | Sols perméables avec végétation | 0.05 | 0.15 | 0.25 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | <2% | | | |

**BASSIN VERSANT M60** **COMMUNE DE PUGET-SUR-ARGENS**

| Coefficients de ruissellement | **Q1 - Q2** | **Q5 - Q50** | **Q100 – Qexcep** |
|---|---|---|---|
| | 0.69 | 0.75 | 0.81 |

*Détails des calculs des coefficients de ruissellement*

| 1er type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation (par rapport à la surface totale) | 80% | | | |
| Occupation du sol | Pavages, chaussée revêtue, piste | 0.85 | 0.9 | 0.95 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | | | | |

| 2eme type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation | 20% | | | |
| Occupation du sol | Sols perméables avec végétation | 0.05 | 0.15 | 0.25 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | <2% | | | |

**BASSIN VERSANT M61** **COMMUNE DE PUGET-SUR-ARGENS**

ALIZÉ ENVIRONNEMENT

| Coefficients de ruissellement | **Q1 - Q2** | **Q5 - Q50** | **Q100 – Qexcep** |
|---|---|---|---|
| | 0.55 | 0.62 | 0.69 |

*Détails des calculs des coefficients de ruissellement*

| 1er type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation (par rapport à la surface totale) | 60% | | | |
| Occupation du sol | Pavages, chaussée revêtue, piste | 0.85 | 0.9 | 0.95 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | | | | |

| 2eme type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation | 40% | | | |
| Occupation du sol | Sols perméables avec végétation | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | 2%<I<7% | | | |

**BASSIN VERSANT M62** **COMMUNE DE PUGET-SUR-ARGENS**

| Coefficients de ruissellement | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|
| | 0.13 | 0.225 | 0.32 |

*Détails des calculs des coefficients de ruissellement*

| 1er type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation (par rapport à la surface totale) | 90% | | | |
| Occupation du sol | Sols perméables avec végétation | 0.05 | 0.15 | 0.25 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | <2% | | | |

| 2eme type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation | 10% | | | |
| Occupation du sol | Pavages, chaussée revêtue, piste | 0.85 | 0.9 | 0.95 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | | | | |

**BASSIN VERSANT M63** **COMMUNE DE PUGET-SUR-ARGENS**

ALIZÉ ENVIRONNEMENT

| Coefficients de ruissellement | **Q1 - Q2** | **Q5 - Q50** | **Q100 – Qexcep** |
|---|---|---|---|
| | 0.58 | 0.63 | 0.71 |

*Détails des calculs des coefficients de ruissellement*

| 1er type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation (par rapport à la surface totale) | 60% | | | |
| Occupation du sol | Lotissements | 0.4 | 0.45 | 0.55 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | | | | |

| 2eme type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation | 40% | | | |
| Occupation du sol | Pavages, chaussée revêtue, piste | 0.85 | 0.9 | 0.95 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | | | | |

**BASSIN VERSANT M64** **COMMUNE DE PUGET-SUR-ARGENS**

| Coefficients de ruissellement | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|
| | 0.535 | 0.585 | 0.67 |

*Détails des calculs des coefficients de ruissellement*

| 1er type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation (par rapport à la surface totale) | 70% | | | |
| Occupation du sol | Lotissements | 0.4 | 0.45 | 0.55 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | | | | |

| 2eme type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation | 30% | | | |
| Occupation du sol | Pavages, chaussée revêtue, piste | 0.85 | 0.9 | 0.95 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | | | | |

**BASSIN VERSANT M65** **COMMUNE DE PUGET-SUR-ARGENS**

| Coefficients de ruissellement | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|
| | 0.58 | 0.63 | 0.71 |

*Détails des calculs des coefficients de ruissellement*

| 1er type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation (par rapport à la surface totale) | 60% | | | |
| Occupation du sol | Lotissements | 0.4 | 0.45 | 0.55 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | | | | |

| 2eme type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation | 40% | | | |
| Occupation du sol | Pavages, chaussée revêtue, piste | 0.85 | 0.9 | 0.95 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | | | | |

**BASSIN VERSANT M66** **COMMUNE DE PUGET-SUR-ARGENS**

| Coefficients de ruissellement | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|
| | 0.7 | 0.76 | 0.82 |

*Détails des calculs des coefficients de ruissellement*

| 1er type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation (par rapport à la surface totale) | 80% | | | |
| Occupation du sol | Pavages, chaussée revêtue, piste | 0.85 | 0.9 | 0.95 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | | | | |

| 2eme type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation | 20% | | | |
| Occupation du sol | Sols perméables avec végétation | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | 2%<I<7% | | | |

**BASSIN VERSANT M67** **COMMUNE DE PUGET-SUR-ARGENS**

| Coefficients de ruissellement | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|
| | 0.4 | 0.45 | 0.55 |

*Détails des calculs des coefficients de ruissellement*

| 1er type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation (par rapport à la surface totale) | 100% | | | |
| Occupation du sol | Lotissements | 0.4 | 0.45 | 0.55 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | | | | |

**BASSIN VERSANT M68** **COMMUNE DE PUGET-SUR-ARGENS**

| Coefficients de ruissellement | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|
| | 0.7 | 0.76 | 0.82 |

*Détails des calculs des coefficients de ruissellement*

| 1er type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation (par rapport à la surface totale) | 80% | | | |
| Occupation du sol | Pavages, chaussée revêtue, piste | 0.85 | 0.9 | 0.95 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | | | | |

| 2eme type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation | 20% | | | |
| Occupation du sol | Sols perméables avec végétation | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | 2%<I<7% | | | |

**BASSIN VERSANT M69** **COMMUNE DE PUGET-SUR-ARGENS**

| Coefficients de ruissellement | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|
| | 0.25 | 0.3375 | 0.425 |

*Détails des calculs des coefficients de ruissellement*

| 1er type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation (par rapport à la surface totale) | 75% | | | |
| Occupation du sol | Sols perméables avec végétation | 0.05 | 0.15 | 0.25 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | <2% | | | |

| 2eme type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation | 25% | | | |
| Occupation du sol | Pavages, chaussée revêtue, piste | 0.85 | 0.9 | 0.95 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | | | | |

**BASSIN VERSANT M76** **COMMUNE DE PUGET-SUR-ARGENS**

| Coefficients de ruissellement | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|
| | 0.7 | 0.76 | 0.82 |

*Détails des calculs des coefficients de ruissellement*

| 1er type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation (par rapport à la surface totale) | 80% | | | |
| Occupation du sol | Pavages, chaussée revêtue, piste | 0.85 | 0.9 | 0.95 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | | | | |

| 2eme type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation | 20% | | | |
| Occupation du sol | Sols perméables avec végétation | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | 2%<I<7% | | | |

**BASSIN VERSANT M79** **COMMUNE DE PUGET-SUR-ARGENS**

| Coefficients de ruissellement | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|
| | 0.7 | 0.76 | 0.82 |

*Détails des calculs des coefficients de ruissellement*

| 1er type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation (par rapport à la surface totale) | 80% | | | |
| Occupation du sol | Pavages, chaussée revêtue, piste | 0.85 | 0.9 | 0.95 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | | | | |

| 2eme type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation | 20% | | | |
| Occupation du sol | Sols perméables avec végétation | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | 2%<I<7% | | | |

**BASSIN VERSANT M82** **COMMUNE DE PUGET-SUR-ARGENS**

| Coefficients de ruissellement | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|
| | 0.25 | 0.34 | 0.43 |

*Détails des calculs des coefficients de ruissellement*

| 1er type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation (par rapport à la surface totale) | 20% | | | |
| Occupation du sol | Pavages, chaussée revêtue, piste | 0.85 | 0.9 | 0.95 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | | | | |

| 2eme type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation | 80% | | | |
| Occupation du sol | Sols perméables avec végétation | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | 2%<I<7% | | | |

**BASSIN VERSANT DU COMPLEXE BEAL - GARONNE - CANAVERE**

**BASSIN VERSANT BGC5** **COMMUNE DE PUGET-SUR-ARGENS**

| Coefficients de ruissellement | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|
| | 0.26 | 0.35 | 0.44 |

*Détails des calculs des coefficients de ruissellement*

| 1er type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation (par rapport à la surface totale) | 80% | | | |
| Occupation du sol | Sols perméables avec végétation | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | 2%<I<7% | | | |

| 2eme type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation | 20% | | | |
| Occupation du sol | Toitures | 0.9 | 0.95 | 1 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | | | | |

**BASSIN VERSANT BGC6** **COMMUNE DE PUGET-SUR-ARGENS**

| Coefficients de ruissellement | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|
| | 0.3 | 0.3875 | 0.475 |

*Détails des calculs des coefficients de ruissellement*

| 1er type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation (par rapport à la surface totale) | 75% | | | |
| Occupation du sol | Sols perméables avec végétation | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | 2%<I<7% | | | |

| 2eme type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation | 25% | | | |
| Occupation du sol | Toitures | 0.9 | 0.95 | 1 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | | | | |

**BASSIN VERSANT BGC10** **COMMUNE DE PUGET-SUR-ARGENS**

| Coefficients de ruissellement | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|
| | 0.415 | 0.495 | 0.575 |

*Détails des calculs des coefficients de ruissellement*

| 1er type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation (par rapport à la surface totale) | 60% | | | |
| Occupation du sol | Sols perméables avec végétation | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | 2%<I<7% | | | |

| 2eme type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation | 30% | | | |
| Occupation du sol | Toitures | 0.9 | 0.95 | 1 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | | | | |

| 3eme type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation | 10% | | | |
| Occupation du sol | Pavages, chaussée revêtue, piste | 0.85 | 0.9 | 0.95 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | | | | |

**BASSIN VERSANT BGC13** **COMMUNE DE PUGET-SUR-ARGENS**

| Coefficients de ruissellement | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|
| | 0.34 | 0.42 | 0.5 |

*Détails des calculs des coefficients de ruissellement*

| 1er type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation (par rapport à la surface totale) | 60% | | | |
| Occupation du sol | Sols perméables avec végétation | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | 2%<I<7% | | | |

| 2eme type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation | 40% | | | |
| Occupation du sol | Zones industrielles et commerciales | 0.7 | 0.75 | 0.8 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | | | | |

**BASSIN VERSANT BGC15** **COMMUNE DE PUGET-SUR-ARGENS**

| Coefficients de ruissellement | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|
| | 0.4 | 0.475 | 0.55 |

*Détails des calculs des coefficients de ruissellement*

| 1er type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation (par rapport à la surface totale) | 50% | | | |
| Occupation du sol | Sols perméables avec végétation | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | 2%<I<7% | | | |

| 2eme type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation | 50% | | | |
| Occupation du sol | Zones industrielles et commerciales | 0.7 | 0.75 | 0.8 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | | | | |

**BASSIN VERSANT BGC24** **COMMUNE DE PUGET-SUR-ARGENS**

| Coefficients de ruissellement | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|
| | 0.25 | 0.335 | 0.425 |

*Détails des calculs des coefficients de ruissellement*

| 1er type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation (par rapport à la surface totale) | 70% | | | |
| Occupation du sol | Sols perméables avec végétation | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | 2%<I<7% | | | |

| 2eme type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation | 20% | | | |
| Occupation du sol | Zones industrielles et commerciales | 0.7 | 0.75 | 0.8 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | | | | |

| 3eme type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation | 10% | | | |
| Occupation du sol | Lotissements | 0.4 | 0.45 | 0.55 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | | | | |

**BASSIN VERSANT BGC25** **COMMUNE DE PUGET-SUR-ARGENS**

| Coefficients de ruissellement | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|
| | 0.34 | 0.42 | 0.5 |

*Détails des calculs des coefficients de ruissellement*

| 1er type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation (par rapport à la surface totale) | 60% | | | |
| Occupation du sol | Sols perméables avec végétation | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | 2%<I<7% | | | |

| 2eme type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation | 40% | | | |
| Occupation du sol | Zones industrielles et commerciales | 0.7 | 0.75 | 0.8 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | | | | |

**BASSIN VERSANT BGC26** **COMMUNE DE PUGET-SUR-ARGENS**

| Coefficients de ruissellement | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|
| | 0.4 | 0.475 | 0.55 |

*Détails des calculs des coefficients de ruissellement*

| 1er type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation (par rapport à la surface totale) | 50% | | | |
| Occupation du sol | Sols perméables avec végétation | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | 2%<I<7% | | | |

| 2eme type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation | 50% | | | |
| Occupation du sol | Zones industrielles et commerciales | 0.7 | 0.75 | 0.8 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | | | | |

**BASSIN VERSANT BGC29** **COMMUNE DE PUGET-SUR-ARGENS**

| Coefficients de ruissellement | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|
| | 0.46 | 0.53 | 0.6 |

*Détails des calculs des coefficients de ruissellement*

| 1er type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation (par rapport à la surface totale) | 40% | | | |
| Occupation du sol | Sols perméables avec végétation | 0.1 | 0.2 | 0.3 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | 2%<I<7% | | | |

| 2eme type d'occupation du sol | | Q1 - Q2 | Q5 - Q50 | Q100 – Qexcep |
|---|---|---|---|---|
| Taux d'occupation | 60% | | | |
| Occupation du sol | Zones industrielles et commerciales | 0.7 | 0.75 | 0.8 |
| Pente (pour sols perméables et imperméables) | | | | |